



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AT15.B.00817

Серия RU № 0435438

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА». Место нахождения и фактический адрес: 115533, город Москва, проспект Андропова, дом 22, этаж 13, помещение 1; телефон: 8(499)271-79-84; факс: 8(499)271-79-84, адрес электронной почты: info@rpn-cert.ru, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15, выдан 18.09.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро». Основной государственный регистрационный номер: 1025600752649. Место нахождения и фактический адрес: 462275, Россия, Оренбургская область, город Медногорск, улица Моторная, дом 1А; телефон: 8(35379)2-92-05; факс: 8(35379)2-92-06; адрес электронной почты: mail@uralelectro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро». Место нахождения и фактический адрес: 462275, Россия, Оренбургская область, город Медногорск, улица Моторная, дом 1А.

ПРОДУКЦИЯ Двигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные серии ВАДМ 63-112 с маркировкой взрывозащиты 1Ex d IС Т4 Gb, 1Ex d IIB Т5/Т4 Gb, 1Ex d e IIB Т4 Gb или 2Ex d e IIB Т5/Т4 Gc. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3341-035-05758017-2016 «Двигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные ВАДМ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8501 51 000 1, 8501 52 200 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № Т395 LAB-EXP/11-16, № Т396 LAB-EXP/11-16 от 21.11.2016 испытательного центра технических средств Общества с ограниченной ответственностью «Прибор-Тест», аттестат аккредитации № RA.RU.21AG33 от 28.01.2015 года, бессрочный; акта о результатах анализа состояния производства № 2009/АП от 11.11.2016 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15 от 18.09.2014.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по группе 2(С) или 3(Ж3) согласно ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения – 3 года при условии соблюдения правил хранения, установленных в эксплуатационной документации. Назначенный ресурс – 40 000 часов. Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты, специальные условия безопасного применения, а также иная информация, идентифицирующая продукцию, указаны в Приложении на 3-х листах (бланки №№ 0305564, 0305565, 0305566).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.12.2016 ПО 11.12.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

П.В. Панкин
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Е.В. Торопова
(инициалы, фамилия)